



**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**Святославского муниципального образования**  
**Самойловского муниципального района Саратовской области**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17**

« 15 » февраля 2024 г.

с. Святославка.

**Об утверждении « Инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории села Святославка Святославского муниципального образования на 2024 -2026 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 06/10-2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области» администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Инвестиционную программу «Приведение качество питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории села Святославка Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 -2026 года» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в сети Интернет, обнародовать в специальных местах обнародования. в
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Святославского МО Алтынникова С.А.

Глава Святославского МО

**Д.С. Пристенский.**

Приложение к постановлению  
администрации Святославского МО  
Самойловского муниципального района  
Саратовской области № 17 от «15» февраля 2024 г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**  
**«Приведение качество питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории села Святославка Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 -2026 года»**

Наименование Программы	«Приведение качество питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории села Святославка Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2024 -2026 года»
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» - Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» -Постановление от 15/02-2024 г. № 16 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2024-2026 года».
Заказчик Программы	Администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области
Разработчик Программы	Администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области
Цели Программы	- Бесперебойное обеспечение населения и других потребителей с. Святославка питьевой водой соответствующей нормативам качества питьевой воды СанПиН 2.1.3684-21
Задачи Программы	- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды; -повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности;
Срок реализации Программы	2024- 2026 года
Перечень мероприятий	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обустройства ограждения в первой поясе ЗСО</li> <li>- Разработка проектно-сметной документации для системы промышленной водоподготовки (очистка воды от бора) для СПК «Святославка» <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектирование и строительство насосной станции в с.Святославка</li> </ul> </li> <li>- Установка станции водоподготовки питьевой воды (очистка от бора) в с. Святославка</li> </ul>
Механизм реализации Программы	<p>Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в Программе показателей в рамках выделяемых средств.</p> <p>Участие в Федеральной целевой программе «Чистая вода»</p> <p>Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, и мероприятиями.</p> <p>Заказчик заключает контракты либо договоры с исполнителями мероприятий настоящей Программы.</p>
Объем и источники финансирования Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- финансовые средства бюджетных источников включенные и принятые федеральные, региональные, муниципальные программы.</li> <li>- средства бюджета Святославского муниципального образования.</li> <li>- средства Федерального бюджета</li> <li>- 2024 год – 350 000,00</li> <li>-2025 год- 1 000 000,00</li> <li>-2026год – 15 000 000,00</li> <li>Всего -16 350 000,00</li> </ul>
Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы	<p>Контроль над реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением объемов запланированных работ и их качеством, осуществляет заказчик - администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение качество питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.</li> </ul>

## **1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

**1.1** - разработка настоящей инвестиционной программы вызвана необходимостью приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными

требованиями, так как на основании уведомления Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 19/01-2024 г.

№ 64-01-18/34/3-280-2024, по результатам федерального государственного и производственного контроля качества воды после водоподготовки в СПК «Святославка», осуществляющим холодное водоснабжение населения с. Святославка, средние уровни содержания бора в пробах питьевой воды, отобранной в течение 2023 года не соответствуют нормативам качества питьевой воды, и составляют 1,755 мг/дм.куб. при норме менее 0,5 мг/дм.куб.

1.2 – гарантирующей организацией, осуществляющей подачу холодной воды населению с. Святославка и другим организациям является СПК «Святославка»

ОГРН 1176451003519

ИНН 6431006022 КПП643101001

ОКВЭД 36.00

Юридический адрес :

412390, с. Святославка , ул. Кооперативная , д.2А

Фактический адрес

412390, с. Святославка , ул. Кооперативная , д.2А

Телефон 8(84548)3-12-45

Отрасль промышленности – ЖКХ

Основной вид деятельности – забор, очистка и распределение воды.

Производственная мощность – 47 тыс. м<sup>3</sup> добываемой подземной воды в год.

Количество работающих 3 чел., в том числе 1 женщина.

Сменность работы – круглосуточно.

## **2. Цели и задачи Программы**

2.1 - Бесперебойное обеспечение населения и других потребителей с. Святославка питьевой водой соответствующей нормативам качества питьевой воды СанПиН 2.1.3684-21

## **3. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.**

Скважина № 1, расположенная на земельном участке Рабочая 74, в настоящее время эксплуатируется, пробурена в 2014 году, глубина 315 м; максимальная производительность скважины 16 куб.м/час, оборудована насосом ЭЦВ 8-16-140. Подача воды осуществляется в автоматическом режиме.

Скважина № 2, расположенная на земельном участке ул. Рабочая 74А, резервная, пробурена в 2021 году, глубина 315 м, максимальная производительность скважины 16 куб.м/час, оборудована насосом ЭЦВ 8-16-140. Скважина используется как резервная, в основном в летнее время года, с увеличением расхода воды на полив, а так же в случае замены или ремонта насоса в скважине № 1.

Вода из скважин №1, №2 по наземной линии водовода подается в водонапорную башню, расположенную на расстоянии 26 метров от скважины № 1. Для предотвращения непроизводительных расходов артезианской воды, электроэнергии и рационального использования воды водозаборный узел автоматизирован. Автоматика состоит из щита управления «СУЗ-40»

Скважина № 3 , расположенная переулком Больничный, резервная, пробурена в 2002 году, оборудована насосом ЭЦВ 6-10-140.

Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем сезонного хлорирования, как артезианских скважин, так и общественных шахтных колодцев.

Существующая система центрального водоснабжения в с. Святославка была построена в несколько этапов в период времени с 2013 по 2019 года по Федеральной программе «Комплексного развития сельских территорий». В настоящее время протяженность центрального водопровода составляет 12362 метра. Система водопровода закольцована.

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют насосные станции, повышающие давление подачи воды.

### **3.1 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям**

Эксплуатация и обслуживание водозаборных скважин и водопроводных сетей осуществляется СПК «Святославка». Объекты, находящиеся в муниципальной собственности Святославского муниципального образования, которые необходимы для осуществления подачи воды, переданы по концессионному соглашению в СПК «Святославка».

№ п/п	Населенный пункт	Водоисточник- водоснабжения	Дебит водоисточника, куб.м./час	Мощность эл.двиг. и марка водяного насоса	Протяженность, м.	Износ %
1.	с. Святославка	Скважина № 1	16,0	ЭЦВ 8-16-140	12362	45
		Скважина № 2 (резервная)	16,0	ЭЦВ 8-16-140	закольцовано	5
		Скважина № 3 (резервная)	10,0	ЭЦВ 6-10-140	закольцовано	10

### **3.2 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды**

В настоящее время основной проблемой системы водоснабжения Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области является повышенное содержание бора в пробах питьевой воды, который был установлен по результатам федерального государственного и производственного контроля (мониторинга) качества воды в

течение 2023 года и составляет 1,75 мг/дм.куб, при гигиеническом нормативы не более 0,5 мг/дм.куб.

Вместе с тем по результатам экспертного заключения № 4/1883 В от 27/12-2023 года выданного филиалом ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» результат исследования пробы – вода подземных источников централизованного водоснабжения скважины по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям **соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21** « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

На основании заключенного договора между СПК «Святославка» и филиалом ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям производится 4 раз в год.

**Таблица 3.3 Санитарно-гигиенические исследования.**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	Документы устанавливающие методы исследования
1.	Запах	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	Менее 1	20	Градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5
3.	Вкус и привкус	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4.	Мутность	Менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Окисляемость перманганатная	1,8	5,0	мгО/дм.куб	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6.	Хлор-ион (Сl)	226,5	350,0	мг/дм.куб	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
7.	Жесткость общая	3,5+0,4	7,0	«Ж»	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
8.	М.к.железа (Fe)	0,13+0,02	0,3	мг/дм.куб	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
9.	М.к.аммиака и ионов аммония	Менее 0,1	2,0	мг/дм.куб	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95
10.	Водородный показатель рН	7,5+0,2	В пределах 6,0-9,0	Ед.рН	ПНД Ф 14.12:3:4.121-97
11.	М.к. нитрат-ионов	3.3+0,4	45,0	мг/дм.куб	ПНД Ф 14.1:2:4.4.-95
12	М.к. нитрит - ионов	Менее 0,003	3,0	мг/дм.куб	Гост 33045-2014П.6 (МЕТОД б)

В декабре 2022 года администрацией Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района на основании договора № 02-

09/202 от 12/09-2022 года, заключенного с ООО «НПК «Недра -плюс», получен проект организации зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (2 скважины) населения в Святославском муниципальном образовании.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение № 64.01.04.000.Т.000069.02.23 от 13 февраля 2023 года. О том, что требования, установленные в проектной документации соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам..

### **3.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)**

Эксплуатация и обслуживание водозаборных скважин и водопроводных сетей осуществляется СПК «Святославка», в лице председателя кооператива Сергеева В.Н. Объекты, находящиеся в муниципальной собственности Святославского муниципального образования, которые необходимы для осуществления подачи воды, переданы по концессионному соглашению в СПК «Святославка».

Таким образом в целях создания условий для обеспечения гарантийной безопасности водоснабжения в селе Святославка, Святославского МО и соблюдения требований Федерального закона от 07/12-2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо обеспечить следующие мероприятия:

- администрации Святославского МО откорректировать техническое задание и направить его в СПК «Святославка» на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;
- СПК «Святославка» разработать на основании технического задания план мероприятий по приведению качества питьевой воды в селе Святославка в соответствии с установленными требованиями и предоставить на согласование в Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.
- СПК «Святославка» откорректировать программу производственного контроля качества питьевой воды в селе Святославка с учетом сведений о средних уровнях не соответствия воды за 2023 год и предоставить на согласование в Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области;
- размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Святославского МО в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

## **4. Реализация Программы .**

4.1 Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджетных источников включенных и принятых федеральных, региональных, муниципальных программ.

- средства бюджета Святославского муниципального образования.
- средства Федерального бюджета.

№ п/п	Наименование мероприятий	Объём финансирования (руб)		
		2024	2025	2026
1.	- Разработка проектно-сметной документации для системы промышленной водоподготовки (очистка воды от бора) для СПК «Святославка»	250 000,00		
	- работы по установки ограждения	100 000,00		
3	- Проектирование и строительство насосной станции в с.Святославка		1 000 000,00	
4	Установка станции водоподготовки питьевой воды (очистка от бора) в с. Святославка			15 000 000,00
	Итого	<b>350 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>

#### **5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения**

Организация управления реализацией Программы, контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств осуществляет администрация Святославского муниципального образования.